POMOST PS–2
1:50



POMOST PS–1
1:50



SZCZEGÓŁ A
1:10



I–I
1:10



NR8
1:20



BELKA ŻURAWIKA
1:50



ZESTAWIENIE STALI — STAL OH18N9, ELEKTRODY OK 61.30

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
–	1	[120	12000	OH18N9	2	24.00	13.40	160.80	321.60
–	2	[120	2350	OH18N9	2	4.70	13.40	31.49	62.98
–	3	[120	1400	OH18N9	2	2.80	13.40	18.76	37.52
–	4	L 50x5	2050	OH18N9	14	28.70	3.77	7.73	108.20
–	5	[120	4500	OH18N9	2	9.00	13.40	60.30	120.60
–	6	BL 10x80	120	OH18N9	12	1.44	6.28	0.75	9.04
OGÓŁEM									659.94
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									11.88
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									13.2
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									9.9
RAZEM:									694.92
WYKONAĆ: x 1									694.92

ZESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH

LP	Symbol okna	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Liczba sztuk	Płaskownik nośny [mm]
1	K1	500	1400	37	7
2	K2	340	1400	1	7

ZESTAWIENIE STALI — STAL St3SX, ELEKTRODY EA146

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
–	7a	I 180	6780	St3SX	1	6.78	21.90	148.48	148.48
–	7	I 180	6330	St3SX	1	6.33	21.90	138.63	138.63
–	8	BL 10x200	300	St3SX	4	1.20	15.70	4.71	18.84
–	9	BL 10x300	300	St3SX	2	0.60	23.55	7.07	14.13
OGÓŁEM									320.08
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									5.76
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									6.4
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									4.8
RAZEM:									337.04
WYKONAĆ: x 1									337.04

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. 64-920 Piła ul. Okrzei 18 tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

Inwestor: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp z o.o Unieście, ul. Świerczewskiego 44; 76-032 Mielno

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Ścieków w w Unieściu

Opracowanie: Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków w w Unieściu - tom K

Obiekt: Reaktor biologiczny RB (ob.9)
Komory stabilizacji tlenowej KST(ob.21)

Temat rysunku: Pomost stalowy PS-1, PS-2. Belka żurawika.

Projektował: mgr inż. D.Lechnik upr.bud. GP–7342/1841/94 specjalność konstrukcyjno–budowlana w zakresie pełnym

Opracował: mgr inż. S.Sikora

Sprawdził: inż. M. Zygmunt upr.bud UAN–8345/996/86 specjalność konstrukcyjno–budowlana w zakresie pełnym

Data:	Stadium:	BranŻa:	Skala:	Nr projektu:	Wersja:	Nr rysunku:
listopad 2013	Projekt wykonawczy	KONSTRUKCYJNA	1:50/20/10	158/PW/K/13	21.11.2013	4/18