RZUT
1:50



PRZEKRÓJ A–A
1:50



PRZEKRÓJ B–B
1:50



I–I
1:50



8	Obejma do rurociągu mocowana do rury i konstrukcji wlotowej; wykonana ze stali k/o	1 szt.	wg branży konstrukcyjnej	
9	Rura ze stali k/o Dz 508*4,0	12,5 m		dg w obrębie osadnika
8	Rura ze stali k/o Dz 306*3,0	2,9 m		
7	Rura ze stali k/o Dz 206*3,0	2,7 m		
6	Zasuwa kołnierzowa DN 200 z obudową skrzynkową uliczną	1 kpl.		
5	Zrzutnik czyści pływających, wyk. stal k/o	1 szt.		wg rozwiązania systemowego prod.
4	Listwa zgarniająca czyści pływające podwieszona do zgarniacza; wyk. stal k/o	1 szt.		wg rozwiązania systemowego prod.
3	Deflektor cylindryczny D=3,40 m, H=1,50 m, z otworem do odprowadznia czyści pływających; wyk. stal k/o	1 szt.		wg rozwiązania systemowego prod.
2	Fartuch (deflektor) do zatrzymywania czyści pływających; L=47,5 m, wyk. stal k/o	1 szt.		wg rozwiązania systemowego prod.
1	Koryto odpływowe z przelewem płastym dwustronnym wraz z podporami; wymiary odpowiadające zdemontowanym elementom, wyk. stal k/o	1 kpl.		wg rozwiązania systemowego prod.
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	PROJEKT	UWAGI

BETON C35/45
STAL A–IIIN

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. 64-920 Piła ul. Okrzei 18 tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

Inwestor: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp z o.o Unieście, ul. Świerczewskiego 44, 76-032 Mielno

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Ścieków w w Unieściu

Opracowanie: Aneks do projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków w w Unieściu - tom K-1

Obiekt: Osadnik wtórny OWR.1 (ob.11)

Temat rysunku: Rzut, przekrój A-A, B-B

Projektował:	Opracował:	Sprawdził:
mgr inż. D.Lechnik upr.bud. GP–7342/1841/94 specjalność konstrukcyjno-budowlana w zakresie pełnym	mgr inż. S.Sikora	inż. M. Zygmunt upr.bud UAN–8345/996/86 specjalność konstrukcyjno-budowlana w zakresie pełnym

Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr projektu:	Wersja:	Nr rysunku:
sierpień2015	Projekt wykonawczy aneks	KONSTRUKCYJNA	1:50	158/PWa/K/15		17/1