

Unieście, 21.10.2016r.


L.dz. 985 2016

KOMUNIKAT NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr ZP-ZWK/818/14-09/2016 „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu”.

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu zmienia zapisy SIWZ w ten sposób, że :

- I. W tomie I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:
1. W pkt.9 IDW w ten sposób, że po ppkt.1 i 2 dotyczących rezerwowych terminów wizji lokalnej dodaje się ppkt.3, z terminem rezerwowym wizji lokalnej w dniu **25.10.2016r. o godz. 10:00.**
 2. Dodaje się nowy załącznik nr 6 do IDW – WYKAZ OFEROWANYCH KLUCZOWYCH URZĄDZEŃ/MATERIAŁÓW.
 3. W pkt 16 IDW w ten sposób, że do ppkt16.3.1, po lit. k) dodaje się lit. l) wykaz oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej IDW
 4. W pkt 32 IDW w ten sposób, że wprowadza się w tabeli wiersz oznaczony nr 8 z oznaczeniem załącznika: Załącznik nr 6, Nazwa Załącznika: Wzór wykazu oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów
 5. Po pkt.11 w IDW dodaje się pkt.12 o treści: **„Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane materiały/urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego**
 - 12.1 W celu potwierdzenia , że oferowane materiały/urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wykazu oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów według wykazu stanowiącego załącznik nr 6 do IDW
 - 12.2 Oferowane urządzenia nie mogą być urządzeniami testowymi ani prototypowymi. W celu wykazania, że oferowane urządzenie nie jest prototypem tj. jest sprawdzone w działaniu, pracuje na innych zrealizowanych oczyszczalniach ścieków przez okres nie krótszy niż 1 rok. Wykonawca wskaże w wykazie, o którym mowa w pkt.1 kolumnie 7 co najmniej jedną lokalizację, w której dane urządzenia zostało sprawdzone w działaniu wraz z danymi kontaktowymi podmiotu na terenie którego dane urządzenie pracuje i zostało sprawdzone w działaniu. W razie wątpliwości Zamawiającego co do



faktycznego funkcjonowania danego urządzenia we wskazanej lokalizacji, Zamawiający będzie uprawniony do zwrócenia się do podmiotu obsługującego daną oczyszczalnię o potwierdzenie cech i okresu pracy w danej lokalizacji.”

6. Zmienia się numerację dotychczasowych punktów IDW od 12-32 na numerację od 13-33.
- II. W tomie II : Kontrakt, Część II. 3 - WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU :
1. W klauzuli 18.1.7 skreśla się w całości akapit drugi o treści „Kserokopie dowodów zawarcia ubezpieczenia Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia takich umów”
 2. W klauzuli 4.4 po zdaniu pierwszym tekstu dodanego do końca akapitu pierwszego w ten sposób, że po słowach „pisemną zgodę” skreśla się słowo „inżyniera i”
 3. W klauzuli 6.8 w zdaniu trzecim od końca dodanego nowego akapitu, po słowach „powyżej czasem pracy” dodaje się słowa „z dwudniowym wyprzedzeniem”
 4. W klauzuli 11.3 przywraca się treść ostatniego zdania pierwszego akapitu zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

W nawiązaniu do komunikatów dla Wykonawców nr 2-4 zamieszczamy aktualizację następujących dokumentów wchodzących w skład SIWZ (tekst jednolity na dzień 21.10.2016r):

1. Tom I – Instrukcja Dla Wykonawców (IDW)
2. Tom II – KONTRAKT
3. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

Dodatkowo zamieszczamy: Załącznik nr 6 do IDW w wersji edytowalnej.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wiesława Dymecka