



Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o.
ul. gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno
tel./fax 94 318-97-50 tel. 94 318-99-80

Mielno, dn. 28.02.2019 r.

Pytania i odpowiedzi nr 7

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Mielnie” zamówienie nr ZR-ZWK/126/04-02/2019.

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie dotyczące ww. postępowania, Zamawiający informuje następująco:

Pytanie 1. W odpowiedzi do pytania z dnia 19.02.2019r. Zamawiający napisał „Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów o wyższej mocy, w stosunku do przyjętych w projekcie, a co za tym idzie dopuszczalna jest zmiana liczby modułów (w odniesieniu do wskazanych w dokumentacji projektowej) pod warunkiem zachowania sumarycznej ich mocy 300 kWp, z tolerancją do mocy jednego modułu. Moc oferowanych modułów nie może być jednak mniejsza niż wskazana w SOPZ tj. 280 Wp”. Z tego zapisu rozumiemy, że zamawiający wymaga wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kWp. Związku z powyższym prosimy o przedstawienie wielkości działki przeznaczonej pod budowę instalacji PV. Ze względu na udostępniony projekt na instalację fotowoltaiczną o mocy 180 kW w którym zostało przedstawione rozłożenie instalacji fotowoltaicznej na działce. Mamy obawy czy aby na pewno instalacja fotowoltaiczna o mocy 300 kW zmieści się na przeznaczonej pod instalację PV działce.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zachowania liczby modułów 836 szt zgodnie z SOPZ str. 5 pkt 4.2. Nie zmieni się sposób zagospodarowania terenu. Zmieni się moc sumaryczna w zależności od oferowanej mocy modułów. Minimalna wymagana moc modułów to 280W stąd minimalna moc zainstalowana wynosi 234,08kW. Moc max. wynikająca z warunków Energa-Operator nie może przekraczać 300 kW.

PROKURENT

mgr Marcin Kuciński

Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o.
ul. gen. Stanisława Maczka 44
76-032 MIELNO
tel./fax 94 31-89-750, 94 31-15-891
NIP 4990555465, REGON 320419702