



Mielno, dn. 28.02.2019 r.

Pytania i odpowiedzi nr 4

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Mielnie” zamówienie nr ZR-ZWK/126/04-02/2019.

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie dotyczące ww. postępowania, Zamawiający informuje następująco:

Pytanie 1. Jaka jest docelowa moc instalacji? W różnych miejscach zapisano różne wymogi:

- SIWZ, s. 4:
"przedmiotem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mielnie o łącznej mocy zainstalowanej modułów fotowoltaicznych do 240 kWp"
- OPZ, ss. 5-6:
"należy zainstalować krystaliczne moduły fotowoltaiczne w liczbie 836 szt."
"moc w warunkach STC (+3%; -0%) 280,00"
 $836 * 280 \text{ Wp} = 234,08 \text{ kWp}$
- pytania i odpowiedzi z 19.02 oraz 25.02:
"dopuszczalna jest zmiana liczby modułów [...] pod warunkiem zachowania sumarycznej ich mocy 300 kWp"

Odpowiedź: moc instalacji fotowoltaicznej:

- minimalna – 234,08 kWp
- maksymalna zgodnie z warunkami Energa Operator nr P/18/060581 z dn. 16.11.2018r – do 300 kWp.


mgr Marcin Kuciński

Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o.
ul. gen. Stanisława Maczka 44
76-032 MIELNO
tel./fax 94 31-89-750, 94 31-15-891
NIP 4990555465, REGON 320419702