



Unieście, dnia 24.10.2016

L.dz. 1003 / 2016

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieście udziela odpowiedzi na pytanie w związku z Postępowaniem Przetargowym na „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Unieście” – znak sprawy ZP-ZWK/818/14-09/2016

Pytania otrzymano e-mailem w dniu 10.10.2016r.

W związku z udziałem w w/w przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

Pytanie 9:

Prosimy o podanie spręży wentylatorów (brak tych danych na rysunkach oraz w opisach). Bez podanych spręży nie jesteśmy w stanie odpowiednich urządzeń.

Odpowiedź 9: Zamawiający udziela odpowiedzi w postaci zamieszczonej tabeli poniżej

L.p	BUDYNEK KRAT	
W1.7	Wentylator dachowy, chemoodporny V=150 m ³ /h N=0,5kW/230V podstawa dachowa wg oprac. architektonicznego	150Pa
N2.1	Wentylator osiowy nawiewny V=2800 m ³ /h 0,25kW/230/50HZ	100Pa
N2.2	Wentylator osiowy nawiewny V=1200 m ³ /h 0,12kW/230/50HZ	100Pa
	INSTALACJA WYWIEWNA AWARYJNA pom. krat	
W2.1	Wentylator dachowy przeciwwybuchowy EX V=2000 m ³ /h, N=0,5kW/400V/50Hz, wyposażony w urządzenie ochrony termicznej, falownik, zblokowany z systemem detekcji CH4 i H2S. Podstawa dachowa wg oprac. architektonicznego	150Pa

L.p	BUDYNEK POMPOWNI OSADU I ŚCIEKÓW	
W4.2	Wentylator osiowy wywiewny V=2075 m ³ /h 0,19kW/400/50HZ	100Pa



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



L.p	BUDYNEK STACJI DMUCHAW SD	
W5.1	Wentylator dachowy V=3000 m ³ /h, N=0,5kW/230V/50Hz silnik EC podstawa dachowa wg oprac. architektonicznego wraz z termostatem ściennym	150Pa
W5.5	Wentylator dachowy V=1800 m ³ /h, N=0,5kW/230V/50Hz silnik EC podstawa dachowa wg oprac. architektonicznego wraz z termostatem ściennym	150Pa

	INSTALACJA WYWIEWNA MECHANICZNA Hala naczepy	
W7.1	Wentylator dachowy V=6000 m ³ /h, N=2,0kW/400V/50Hz silnik EC podstawa dachowa wg oprac. architektonicznego	150Pa
	INSTALACJA WYWIEWNA MECHANICZNA Hala wirówek	
W9.1	Wentylator dachowy V=6200 m ³ /h, N=2,0kW/400V/50Hz silnik EC podstawa dachowa wg oprac. architektonicznego	150Pa

PROKURENT

mgr Marcin Kucharski