



Mielno, dn. 25-02-2019 r.

Pytania o odpowiedzi nr 2

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Mielnie” zamówienie nr ZR-ZWK/126/04-02/2019.

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie dotyczące ww. postępowania, Zamawiający informuje następująco:

Pytanie 1. Proszę o wskazanie dokładnie norm IEC niezbędnych dla każdego z podzespołów w całej dokumentacji występują niespójne zapisy, Wykonawca ma trudności w odniesieniu które normy są wymagane bezwzględnie a które zalecane.

Odpowiedź: Wymagane deklaracje i certyfikaty zgodności z normami.

ad. modułu fotowoltaicznego

1. certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 i PN-EN 61730;
2. deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub stosowna informacja może być ujęta w karcie katalogowej producenta).

ad. inwertera (falownika)

1. potwierdzenie posiadania przez oferowany inwerter deklaracji zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub stosowna informacja może być ujęta w karcie katalogowej producenta);
2. potwierdzenie posiadania przez oferowany inwerter deklaracji zgodności z dyrektywą 2014/30/UE (deklaracja zgodności lub stosowna informacja może być ujęta w karcie katalogowej producenta);
3. dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61000-3-11 do 12;
4. dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61000-6-2 do 3;
5. dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 50438.

ad. systemu montażowego (konstrukcji wsporczej)

1. dokument potwierdzający zgodność konstrukcji wsporczej, odpowiednio - w zależności od materiału - z normą PN-EN 1090-1 lub PN-EN 1090-3+A1, albo PN-EN 1090-3;
2. dokument potwierdzający zgodność konstrukcji wsporczej, z wymaganiami normy PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4;
3. dokument potwierdzający przeprowadzenie przez producenta badań jakości i bezpieczeństwa produkowanych systemów (np. Krajowa Ocena Techniczna, certyfikat TUV Rheinland lub inny, równoważny dokument).

Strona 1 z 2



Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o.
ul. gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno
tel./fax 94 318-97-50 tel. 94 318-99-80

Pytanie 2. Czy zamawiający ma określona ilość paneli fotowoltaicznych która musi być zainstalowana?
Czy Wykonawca może sam dobrać moc paneli co za tym idzie ilość?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów o wyższej mocy, w stosunku do przyjętych w projekcie, a co za tym idzie dopuszczalna jest zmiana liczby modułów (w odniesieniu do wskazanych w dokumentacji projektowej) pod warunkiem zachowania sumarycznej ich mocy 300kWp, z tolerancją do mocy jednego modułu. Moc oferowanych modułów nie może być jednak mniejsza niż wskazana w SOPZ tj. 280Wp.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wioletta Dymecka

Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o.
ul. gen. Stanisława Maczka 44
76-032 MIELNO
tel./fax 94 31-89-750, 94 31-15-891
NIP 4990555465 REGON 320419702